



Cedry Wielkie, 23.06.2020 r.

ZP.271.9.2020

Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulic zlokalizowanych na terenie Gminy Cedry Wielkie”.

Gmina Cedry Wielkie, działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Dot. odpowiedzi na pytania nr: 9, 14 oraz 19 z dnia 18.06.2020 r.

Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, iż na warstwie ścieralnej należy zastosować mieszankę bitumiczną AC 11S 50/70.

Odpowiedź: Potwierdzamy, na warstwie ścieralnej należy zastosować mieszankę bitumiczną AC 11S 50/70

Pytanie 2

Dot. odpowiedzi na pytania nr: 10, 15 oraz 20 z dnia 18.06.2020 r.

Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, iż na warstwie wiążącej należy zastosować mieszankę bitumiczną AC 16W 50/70.

Odpowiedź: Potwierdzamy, na warstwie wiążącej należy zastosować mieszankę bitumiczną AC 16W 50/70.

Pytanie 3

Dot. uzupełnionej dokumentacji z dnia 18.06.2020 r. w postaci pliku pn. „ST Warstwa wiążąca” Wykonawca zwraca się o zamieszczenie prawidłowej SST. Aktualny dokument sporządzony jest dla kategorii ruchu 3-4 oraz 9 cm warstwy wiążącej (w żadnym zadaniu nie ma takiej grubości warstwy ani kategorii ruchu).

Odpowiedź: Jako warstwę wiążącą należy zastosować mieszankę AC 16W 50/70 grubości 3cm (zmodyfikowane ST w załączniku).


Pytanie 4

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 4 z dnia 18.06.2020 r. zwracamy się o potwierdzenie, iż warstwę slurry seal na konstrukcji poszerzeń (zadanie 1, 2, 3) należy ułożyć na dodatkowej warstwie bitumicznej uszczelniającej.

Odpowiedź: Potwierdzamy, warstwę "slurry seal" na konstrukcji poszerzeń należy ułożyć na dodatkowej warstwie bitumicznej uszczelniającej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w załączeniu do niniejszego dokumentu przedkłada zmodyfikowany załącznik „ST Warstwa wiążąca”.

Z poważaniem

Z up. Wójta

Elżbieta Brymałek
Sekretarz Gminy